

АДРЕС:

Организация:

Тип теплосчетчика СТ10. вычислитель ВТЭ-1 П14

Номер абонента:

Зав. номер вычислителя: 2238

Система 1

Дата распечатки 31.10.2016

Тип архива: файл: D:\povte_14_11_08\povte_14_11_08\ДАНИЕ\АРХИВЫ\ВТЭ-1 П14\022\...\СУТ 1_я_от0926до1025дз103109.Arh

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОСНАВЖЕНИЯ

3 Интернационал 39
Отопление

за период

ДАТА дд/мм	Энергия		Объем, м3				Температура, С				Давление, МПа		Время, час		Код	
	Гкал	под. V1	обр. V2	V1-V2	V3	под. T1	обр. T2	T1-T2	доп. T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки		
26.09.16	6807.3	698954.6	705641.8	-6687.2	1.0	46.4	40.8	5.5	0.0	0.0	0.0	10503	00:00	0	0	
27.09.16	6811.0	699724.7	706416.5	-6691.8	1.0	44.3	39.3	5.0	0.0	0.0	0.0	10527	00:00	64	0	
28.09.16	6814.6	700470.8	707167.3	-6696.4	1.0	42.6	38.0	4.6	0.0	0.0	0.0	10551	00:00	0	0	
29.09.16	6818.1	701208.4	707909.1	-6700.7	1.0	42.3	37.8	4.5	0.0	0.0	0.0	10575	00:00	0	0	
30.09.16	6821.2	701943.7	708649.1	-6705.4	1.0	41.5	37.1	4.3	0.0	0.0	0.0	10599	00:00	0	0	
01.10.16	6823.6	702518.1	709227.5	-6709.4	1.0	41.0	35.7	5.3	0.0	0.0	0.0	10623	00:00	16	0	
02.10.16	6824.9	703249.9	709963.5	-6713.6	1.0	37.3	34.4	2.9	0.0	0.0	0.0	10647	00:00	64	0	
03.10.16	6826.6	703981.2	710698.6	-6717.4	1.0	38.6	35.4	3.1	0.0	0.0	0.0	10671	00:00	64	0	
04.10.16	6828.0	704710.6	711431.6	-6721.1	1.0	37.7	34.8	2.9	0.0	0.0	0.0	10695	00:00	64	0	
05.10.16	6829.6	705445.6	712170.3	-6724.7	1.0	38.6	35.4	3.2	0.0	0.0	0.0	10719	00:00	64	0	
06.10.16	6831.1	706179.8	712908.1	-6728.3	1.0	37.3	34.3	3.0	0.0	0.0	0.0	10743	00:00	64	0	
07.10.16	6834.0	706916.1	713647.4	-6731.3	1.0	41.2	37.1	4.1	0.0	0.0	0.0	10767	00:00	0	0	
08.10.16	6836.9	707654.4	714388.5	-6734.1	1.0	40.9	36.8	4.1	0.0	0.0	0.0	10791	00:00	0	0	
09.10.16	6839.8	708394.3	715131.3	-6736.9	1.0	40.9	36.8	4.1	0.0	0.0	0.0	10815	00:00	0	0	
10.10.16	6842.8	709133.3	715872.6	-6739.3	1.0	40.9	36.7	4.2	0.0	0.0	0.0	10839	00:00	0	0	
11.10.16	6846.4	709870.4	716611.9	-6741.4	1.0	43.1	38.1	5.0	0.0	0.0	0.0	10863	00:00	0	0	
12.10.16	6850.0	710607.6	717351.3	-6743.7	1.0	43.7	38.4	5.2	0.0	0.0	0.0	10887	00:00	0	0	
13.10.16	6853.6	711346.6	718092.5	-6745.9	1.0	43.5	38.3	5.2	0.0	0.0	0.0	10911	00:00	0	0	
14.10.16	6857.2	712078.3	718826.0	-6747.7	1.0	43.1	37.9	5.2	0.0	0.0	0.0	10935	00:00	0	0	
15.10.16	6860.7	712807.4	719557.4	-6749.9	1.0	43.3	38.0	5.3	0.0	0.0	0.0	10959	00:00	0	0	
16.10.16	6864.3	713507.4	720257.3	-6749.8	1.0	43.9	38.4	5.5	0.0	0.0	0.0	10983	00:00	0	0	
17.10.16	6864.6	713545.8	720939.6	-7393.9	1.0	47.8	41.2	6.6	0.0	0.0	0.0	11007	00:00	16	0	
18.10.16	6864.6	713545.8	721670.8	-8125.0	1.0	48.0	41.4	6.5	0.0	0.0	0.0	11031	00:00	16	0	
19.10.16	6864.6	713545.8	722420.5	-8874.8	1.0	45.7	39.8	5.9	0.0	0.0	0.0	11055	00:00	80	0	
20.10.16	6864.6	713545.8	723162.6	-9616.9	1.0	47.0	40.7	6.3	0.0	0.0	0.0	11079	00:00	16	0	
21.10.16	6865.4	713645.8	723899.5	-10253.7	1.0	44.5	38.7	5.7	0.0	0.0	0.0	11103	00:00	80	0	
22.10.16	6871.1	714378.3	724630.1	-10251.8	1.0	51.5	43.6	7.9	0.0	0.0	0.0	11127	00:00	64	0	
23.10.16	6874.1	714762.9	725361.5	-10598.6	1.0	51.5	43.7	7.8	0.0	0.0	0.0	11151	00:00	80	0	
24.10.16	6874.1	714762.9	726092.6	-11329.8	1.0	50.1	42.7	7.3	0.0	0.0	0.0	11175	00:00	80	0	
25.10.16	6874.1	714762.9	726822.4	-12059.5	1.0	51.8	43.9	7.9	0.0	0.0	0.0	11199	00:00	80	0	

Подписи потребителя

Подписи поставщика

$Q = 54,8 : 30 \text{ сут} \cdot 30 \text{ сут} = 86,4 \text{ Гкал}$

Викова Р.В. Викова